

排污许可证执行报告

(月报)

排污许可证编号: 91220381MA170D8W30001V

单位名称: 公主岭市新盛生物质发电有限公司

报告时段: 2023年11月

法定代表人(实际负责人): 刘立新

技术负责人: 陈继卫

固定电话: 0434-6096503

移动电话: 15143167437

排污单位名称(盖章)

报告日期: 2024年01月09日

承诺书

公主岭市生态环境局:

公主岭市新盛生物质发电有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效,并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督,如提交的内容和数据与实际情况不符,将积极配合调查,并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：

(盖章)

法定代表人：

(签字)

日 期：

一、实际排放情况及达标判定分析

(一) 实际排放量信息

废气排放量

排放口类型	排放口编码及名称	污染物	实际排放量（吨）	备注
主要排放口	DA005-烟囱	林格曼黑度	0	
		氮氧化物	0	
		氯化氢	0	
		二氧化硫	0	
		烟尘	0	
一般排放口		颗粒物	0	
全厂合计		NOx	0	
		SO2	0	
		颗粒物	0	
		VOCs	0	

废水排放量					
排放口类型	排放方式	排放口编码及名称	污染物	实际排放量（吨）	备注
一般排放口（合计）	间接排放口		pH值	0	
			悬浮物	0	
			五日生化需氧量	0	
			化学需氧量	0	
			氨氮（NH3-N）	0	
			总磷（以P计）	0	
全厂合计	间接排放口		pH值	0	
			悬浮物	0	
			五日生化需氧量	0	
			化学需氧量	0	
			氨氮（NH3-N）	0	
			总磷（以P计）	0	

(二) 超标排放量信息

有组织废气污染物超标时段小时均值报表					
超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/m³）	超标原因说明

废水污染物超标时段日均值报表				
超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/L）	超标原因说明

（三）污染治理设施异常运转信息

废气污染治理设施异常情况汇总表						
故障类型	超标时段(开始时段-结束时段)	故障设施	故障原因	各排放因子浓度（mg/m³或者dB（A））		应对措施
				污染因子	排放范围	

（四）自行贮存/利用/处置设施合规情况说明表

自行贮存/利用/处置设施合规情况说明表						
自行贮存/利用/处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施	是否超能力贮存/利用/处置	是否超种类贮存/利用/处置	是否超期贮存	是否存在不符合排污许可证规定污染防治技术要求的情况	如存在一项以上选择"是"的，请说明具体情况和原因
危险废物暂存间 - TS003		否	否	否	否	
渣仓 - TS002		否	否	否	否	
灰库 - TS001		否	否	否	否	

（五）小结

我公司至今未投产